

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Североморск, ул.С.Застава, д. 9.

(Инженерные системы)

П/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем
1	3	4	5
	<u>Система канализации (подвал)</u>		
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в том числе стояков)	100 м трубопровода с фасонными частями	2,5
2	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	2,5
	<u>Система отопления (чердак и подвал)</u>		
3	Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (в подвале, чердаке, главный стояк в лестничной клетке)	100 м трубопровода	0,5
4	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (в подвале, чердаке, главный стояк в квартирах)	100 м трубопровода	0,5
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 76 мм (в подвале, на чердаке)	100 м трубопровода	1,9
6	Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 76 мм (в подвале, чердаке)	100 м трубопровода	0,16
7	Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 57 мм (в подвале, чердаке)	100 м трубопровода	0,8
8	Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 32 мм (в подвале, чердаке)	100 м трубопровода	0,14
9	Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 25 мм (в подвале, чердаке)	100 м трубопровода	0,1
10	Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 20 мм (в подвале, чердаке)	100 м трубопровода	0,2
11	Установка отключающего вентиля Ду32	шт	4